

В жилье, имеющем печное отопление, обязательно необходимо обратить внимание на соблюдение норм пожарной безопасности, как при устройстве печи, так и при ее эксплуатации в предстоящем отопительном сезоне. Пожары чаще всего происходят из-за перекала печей, недостаточной толщины разделки дымохода, появления в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей. Возможной причиной появления трещин и перекала стенок дымовых труб может быть даже горение сажи, скапливающейся в дымоходах.

В рамках подготовки к отопительному сезону следует провести очистку дымоходов от сажи, устранить трещины в кладке печей, заменить пришедшие в негодность элементы конструкции, оштукатурить с последующей побелкой печи и дымоходы, в том числе и на чердаках. Также запрещается эксплуатировать печи без предтопочных листов, изготовленных из негорючего материала размером не менее 0,5 x 0,7 метра на деревянном полу, а также при наличии прогаров и повреждений в предтопочных листах. Предтопочный лист следует надежно закрепить и располагать длинной стороной к печи.

Гос. инспектор по пожарному надзору

Р. Семенов